

洱源县洱海流域管理局文件

洱管专〔2020〕6号

洱源县洱海流域管理局 关于对洱源县十六届人大四次会议第66号 意见建议的答复

赵茂林代表：

您提出的关于建立山区村落污水治理长效机制，发挥项目长足效益的建议，已交我们研究办理，现答复如下：

为实现洱源县洱海流域范围内的山区村落、居住区污水管渠覆盖率100%，支撑洱海水质总体达到Ⅱ类，洱源县洱海流域山区村落污水收集处理工程覆盖牛街乡、三营镇、茈碧湖镇、右所镇和邓川镇5个乡镇、20个行政村、62个自然村，4086户山区农户，共计17653人，总面积约10平方公里。估算总投资11236.03

万元。项目收集处理居民生活污水及大牲畜养殖废水，其中居民污水收集量为 1732.88m³/d，养殖废水量为 1141.15m³/d，共计 2874.03m³/d。

洱源县洱海流域山区村落污水收集处理工程于 2019 年 8 月 19 日采用设计 - 采购 - 建设总承包（EPC）模式通过公开招标，由中设设计集团股份有限公司和振华集团（昆山）建设工程股份有限公司组成联合体作为项目的设计方和施工方。普洱盛皓工程建设项目管理有限公司和云南金朋项目管理咨询有限公司作为项目的监理方和造价咨询服务方。项目于 2019 年 9 月 1 日开工建设以来，在县人民政府的正确领导下，在县建筑工程质量监督站的监督指导下和在流域五镇乡及项目实施各单位的共同努力下，我局多次赴项目实施各村进行督查、检查，积极协调工程项目推进过程中遇到的问题，项目进展顺利，目前已全部完成了建设工程内容，具体为：新建管网 46226.2m，检查井 2400 座，截污沟 2236.5 米，D160 接户管 86212m，接户井 6008 座，化粪池安装 1630 套，CWT 及配套湿地 4 座，道路恢复 49165.6 m²，氧化塘 25000 m²。

针对您提出的项目实施过程中出现的“前期设计不合理、项目施工过程中监管不到位”等问题，我局高度重视，在开展项目建设的同时，积极办理土地、林地、环评等相关手续，2020 年 1 月 17 日州生态环境局洱源分局批复《关于洱源县洱海流域山区村落污水收集处理工程建设项目环境影响报告表的批复》（洱环

审〔2020〕1号)。2019年12月16日云南省林业和草原局批复同意洱源县洱海流域山区村落污水收集处理工程占用林地(云林审批〔2019〕1612号)。同时,我局夯实设计方(中设设计集团股份有限公司)、地勘方(中设设计集团股份有限公司)、建设方(振华集团(昆山)建设工程股份有限公司)和监理方(普洱盛皓工程建设项目管理有限公司)四方责任主体的终身责任,2020年1月16日获得云南省住房和城乡建设厅房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件施工图审查合格书(编号:12001150050),2020年1月17日获得云南省住房和城乡建设厅房屋建筑和市政基础设施工程设计文件施工图审查合格书(编号:22001170006)。2020年6月3日取得建筑工程施工许可证(编号:532930202006030120139)。2020年6月18日至7月2日由我局分镇乡组织完成了项目的初验工作。2020年7月20日由县质监站参加完成了项目的预验收工作。在施工方完成项目初验和预验收会议所提问题整改后,于2020年7月31日完成了项目竣工验收工作。

下一步工作中,我局在做好项目的结算审计工作同时,积极争取管护资金,做好管网、设施设备的保养、管护等工作,真正发挥好项目经济效益和社会效益。



